



COMUNE di CASTO

Provincia di Brescia

**P.zza della Famiglia,1
25070 CASTO**

**TEL. N. 0365 88122
FAX N. 0365 88596**

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA all'art. 176 del D.P.R. 207/2010

Il giorno 21 LUGLIO 2015 la sottoscritta Geom. Rizza Raffaella tecnico comunale del Comune di Casto, si è recata in sopralluogo con il Sig. Franzoni Francesco, presso la fraz Famea - in concomitanza dell'abitazione Freddi Pietro - accertando che le probabili perdite dell'acquedotto comunale hanno causato il forte rigonfiamento del muro a secco che sostiene la strada comunale di accesso all'abitazione del sig. Freddi Pietro.

CONSIDERATO:

- Che sussiste una condizione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dal possibile crollo del muro con rischi per le abitazioni civili poste a valle oltre al rischio di transito sulla strada stessa;
- Che le opere di sistemazione / rifacimento del muro dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, per cui redige il presente **VERBALE** ai sensi dell' art. 176 del D.P.R. 207/2010.

Casto 21.07.2015

Il Tecnico Comunale
Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Rizza Raffaela